

2010

INFORME MENSUAL ETAP

MITJANES i TOTALS

CABALS D'AIGUA 2010	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	mitjanes	totals
Cabal entrada m3	330570	301050	335229	332997	344699	366074	379653	370384	357917	346522	326927	325854	343156	4117876
Total sortida dipòsits m3 (1)	324105	295606	330801	328528	339651	360076	370326	359419	334863	319548	308984	304642	331379	3976549
Mitja diària sortida	10455	10557	10671	10951	10956	12003	11946	11594	11162	10308	10299	9827	10894	
Màxim sortida	10594	10608	11145	11620	11864	12751	12918	12063	11710	11566	12609	11335	12918	
Mínim sortida	9378	9917	9363	9368	9832	10930	10359	10067	9929	9353	7946	8953	7946	
l/s entrada	123,4	124,4	125,2	128,5	128,7	141,2	141,7	138,3	138,1	129	126	122	131	
sortida dipòsits 200€	10012	10076	9890	9823	10523	11108	11119	11415	10889	10744	10529	10445	10548	
Relació s/2009 (%)	4,42	4,77	7,90	11,48	4,11	8,06	7,44	1,57	2,51	-4,06	-2,18	-5,92	3,28	

ENERGIA ELECTRICA

Pla-2,4,6 (kwh)	24004	20430	22596	19806	18572	19678	20723	13440	18302	23883	15546	16509	19457	233489
Punta -1(kwh)	6239	5088	5658	4476	4098	4525	4599	2960	4212	4793	4078	4061	4566	54787
Vall-3,5 (kwh)	18550	16025	17662	14542	15509	15078	15381	11651	14337	18412	12040	13258	15204	182445
TOTAL(kwh)	48793	41543	45916	38824	38179	39281	40703	28181	36662	47250	31664	33828	39235	470824
Reactiva	0	0	2943	111	2729	108	95	556	265	361	158	14982	1859	22308
Cost eur	775,46	0,00	11592,94	9629,49	4953,74	5078,52	5412,70	3967,87	4939,71	6259,68	4479,26	4868,06	5163	61957
% Punta	38%	39%	38%	37%	41%	38%	38%	41%	39%	39%	38%	39%	39%	
% Reactiva	-4,00	-4,00	2,50	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00	-0,60	-317%	

CONSUMS REACTIUS

Dosi clor	1,26	1,10	1,10	1,05	1,14	1,04	1,09	1,94	1,17	1,79	2,29	2,09	1,42	
Consum clor	416	332	368	351	392	380	415	720	420	620	750	680	487	5844
Dosi PAC	40	42	42	41	41	43	42	37	39	62	44	40	42,62	
Consum PAC	13200	12542	14083	13694	14102	15733	15947	13612	13818	21332	14353	13026	14620	175442
Dosi ozo	0,75	0,75	0,68	0,68	0,67	0,78	0,94	0,94	0,94	1,35	1,05	0,00	0,79	
dosi KMnO4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
consum KMnO4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PLUVIOMETRIA														
Total(l/m2)	24,1	50,8	62,5	34,3	123,7	9,7	1,1	67,6	96,1	132,5	50,5	17,2	55,8	670

TEMPERATURES MITJANES

Temperatura aigua	7,8	6,6	7,3	8,3	10,7	12,1	15,5	18,2	20,9	17,16	13,25	9,9	12,31	
Màxima (oC)	13,5	14,4	16,9	21,3	23,0	28,1	32,7	31,8	27,7	22,1	17,92	14,7	22,01	
Mínima (oC)	4,6	4,4	6,5	10,0	12,4	16,9	21,1	19,9	16,9	12,9	7,6	4,9	11,51	